

Управление образования
Администрации ЗАТО Северск
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 56»**

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56»)
Коммунистический пр., 104,
г.Северск, Томская обл., 636019
Тел. (382-3) 56-15-11, 56-15-10, 56-15-09

E-mail: oods56@yandex.ru

02.04.2019 № 67

На № _____ от _____

Главному
государственному санитарному врачу
по ЗАТО Северск Томской области
Веревкину Василию Дмитриевичу

Отчет об исполнении предписания № 101
об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 03.11.2017 г.

В срок до 18 марта 2019 г. устранены нижеследующие выявленные нарушения:

1. Обеспечена отделка стен выше уровня плитки в групповых (туалетных) № 2, 4, 8, 10, 11, 13 и буфетных всех групп в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Обеспечена отделка пола в групповой № 11 (буфетная и спальня), в групповой № 6 (приемная и игровая), в групповой № 9 (спальня, приемная и игровая), в групповой № 4 (спальня) в соответствии с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3.3049-13.
3. Обеспечен уровень искусственной освещенности в игровых группах № 1,2,4,5,9,11,12 и музыкальном зале в соответствии с требованиями п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Приложение:

1. Копия протокола измерений/Д № 439 от 19.02.2019 г.
2. Фотографии отделки пола в группах № 4, 6, 9, 11.

Заведующий

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56»

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81

ФМБА РОССИИ

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 000Д

Н.Н.Самойлес

И.В.Ромаш

ДАТА

03.04.2019