

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56»
(МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 56»)

Коммунистический пр., 104, г.Северск, Томская обл., 636019
Тел. (382-3) 56-15-11, 56-15-10, 56-15-09 E-mail: mbdou-ds56@seversk.gov70.ru www.ds56.seversk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №56»

Н.Н.Самойлес

«25» 04 2025г



План

подготовки МБДОУ «ЦРР-детский сад №56»
к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду	Срок выпол- нения
1	Обеспечить эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения	Постоянно
2	Обеспечить наличие действующих договоров: – теплоснабжения; – на техническое обслуживание оборудования УУТЭ (в т.ч. аварийные, круглосуточные работы)	Постоянно
3	Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Постоянно
4	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Постоянно
5	Организовать учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.07.2010 № 190-ФЗ статьей № 19 "О теплоснабжении"	Постоянно
6	Актуализировать перечень производственных инструкций, схем и др. оперативных документов.	При необходимости
7	Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (в случае имеющихся)	Июль 2025
8	В случае истечения срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав УУТЭ, теплоносителя, а также в случае истечения такого срока в предстоящий отопительный период, произвести их поверку до начала отопительного периода	Август 2025
9	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май 2025
10	Провести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации АО «РИР» со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их	Июль 2025

	опломбировкой)	
11	Промыть фильтры (грязевики), в том числе обеспечить наличие фильтрующего элемента в косых фильтрах	Июль 2025
12	Провести проверку и составить акт осмотра запорной арматуры, находящейся вне пределов ИТП (ТК УТЗ/10а)	Июль 2025
13	Провести осмотр запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия неповрежденных пломб, установленных представителем единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	Июль 2025
14	Провести проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением Акта	Август 2025
15	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов КИП	Июль 2025
16	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий с составлением Акта	Август 2025
17	Провести испытание на прочность и плотность ИТП и систем отопления, с привлечением представителя единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	Июль 2025
18	Провести отбор проб воды из системы на соответствие СанПиН	Сентябрь 2025
19	Провести наладку и регулировку системы отопления после начала отопительного сезона. Обеспечить при эксплуатации системы отопления равномерный прогрев всех нагревательных приборов	Сентябрь 2025

Заведующий _____



Н.Н.Самойлес

Вся работа выполняется на основании:

Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

	<p>Актуализировать, подготовить и предоставить в АО "РИР":</p> <ul style="list-style-type: none"> – Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – Паспорт ИТП – Схему ИТП – Проектно-техническую документацию на здание (сооружение) – Договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования – Инструкцию по эксплуатации ИТП – Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте 	<p>До 01.05.2025</p>
	<p>Актуализировать, подготовить и предоставить в АО "РИР":</p> <ul style="list-style-type: none"> – Акт осмотра запорной арматуры – Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания 	<p>До 01.07.2025</p>

Исп.

Зенкина Ирина Сергеевна

56-15-10, 89039526461