



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Северске

АКТ № 307-11.2-03/03/25/60- от 08 09 2025 г.

(первичного/ повторного ввода в эксплуатацию, периодической проверки, вывода из эксплуатации
коммерческого узла учета тепловой энергии, теплоносителя)

Комиссия в составе:

Представитель Филиала АО «РИР» в г. Северске

инженер

Сапронов С.П.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель владельца узла учета (потребителя)

Григорьев Я.

(должность, Фамилия И.О.)

Наименование потребителя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад № 56" (МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56")

Адрес объекта: г. Северск, Томской области, пр. Коммунистический, 104

Перечень объектов, охваченных узлом учета: г. Северск, Томской области, пр. Коммунистический, 104

Проверили работоспособность узла учета, действующие сроки поверки, сохранность пломб, соответствие
требованиям руководств по эксплуатации; Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
правилам монтажа приборов.

Провели осмотр коммерческого узла, в который входят следующие средства измерений:

№	Наименование средства измерений	Тип средства измерений	Заводской №	Следующая поверка	Ранее установленные пломбы №	Наличие		Установлены пломбы №
						да	нет	
1	Тепловычислитель	ВКТ-7.02	55216	02.07.2029	0213149			<u>0210715</u>
2	Расходомер	ПРЭМ Ду50	183469	02.07.2029	0213150			<u>0210716</u>
3	Расходомер	ПРЭМ Ду50	184348	02.07.2029	0213151			<u>0210717</u>
4	Датчик температуры	КТСП-Н	332г	02.07.2029	0042391			<u>1249695</u>
5	Датчик температуры	КТСП-Н	332х	02.07.2029	0042392			<u>1249621</u>
6	Датчик давления	-						
7	Датчик давления	-						
8	Расходомер ГВС	-						
9	Расходомер ГВС	-						
10	Датчик температуры ГВС	-						
11	Датчик температуры ГВС	-						
12	Датчик давления ГВС	-						
13	Датчик давления ГВС	-						

Наличие врезок до приборов учета тепловой энергии и теплоносителя ☐ да ☐ нет

Сохранность ранее установленных пломб на врезках до приборов учета тепловой энергии:

№	№	№	№
☐ да ☐ нет	☐ да ☐ нет	☐ да ☐ нет	☐ да ☐ нет

Установлены пломбы на врезках до приборов учета тепловой энергии и теплоносителя:

Расстояние от границы раздела до узла учета $L =$ м, D (труб.) =

Интеграторы на « » 202 г: $Q =$ Гкал; $M1 =$ т; $M2 =$ т.

Формула расчета тепла $Q = M1(h1-h2) + dM(h2-hx)$

Наличие заводских пломб и клейм ☐ в наличии ☐ отсутствуют

База данных настроечных параметров ☐ соответствует ☐ не соответствует

Приборы учета опломбированы после:

☐ проверки на соответствие проекту (первичный ввод)

☐ замены элемента питания

☐ очередной поверки

☐ ремонтных работ

Заполняется в
случае
первичного/
повторного ввода

☐	нарушение правил монтажа приборов учета	
☐	окончание сроков поверки приборов учета	
☐	неотображение приборами учета результатов измерений	
☐	нарушение целостности ранее установленных контрольных пломб и (или) знаков поверки	
☐	механическое повреждение прибора учета	
☐	превышение допустимой погрешности показаний прибора учета	
☐	расходомер не обеспечивает обнуление выходного сигнала при отсутствии расхода	
☐	технологический отказ ОДПУ в период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__	
☐	иное _____	

☐	допускается в эксплуатацию период с «01» 09 2025 до 02.07.2029
☐	пригоден к дальнейшей эксплуатации до 02.07.2029
☐	не допускается
☐	выводится из эксплуатации с « » 202

Саврозов С.П.

(должность, Фамилия И.О. подпись)

Хрисанов ЯВ

(должность, Фамилия И.О. подпись)

(должность, Фамилия И.О. подпись)

Примечание:

* (п.31 ПКУТЭ; п.14 ПКУВ) Коммерческий учет расчетным путем допускается в случаях:

б) неисправность прибора учета

* (пп. 60, 73 ПКУТЭ) Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации

* (п.87 ПКУТЭ; п.11 ПКУВ) Владелец узла учета обязан обеспечить:

а) беспрепятственный доступ к узлу учета стороне договора;

б) сохранность установленных узлов учета;

в) сохранность пломб на средствах измерения и устройствах, входящих в состав узла учета.